



Wskaźnik nakładu nieodnawialnej energii pierwotnej dla wodnej sieci ciepłowniczej „WP, c” za 2021 r. wynosi:

$$W_{P,c} = 1,405$$

Udział procentowy ciepła dostarczonego, w ciągu roku kalendarzowego, do wodnej sieci ciepłowniczej wytworzonego w kogeneracji w 2021 r. wynosi:

$$\alpha_{DH} = 87,09 \%$$

Wskaźniki obliczono zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Energii z dnia 5 października 2017 r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobu sporządzania audytu efektywności energetycznej oraz metod obliczania oszczędności energii oraz w oparciu o dane za 2021 r.